

नगर परिषद, हनुमानगढ

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

क्र. → 2646

अनापत्ति प्रमाण पत्र

दि. 5 5/6/24

आवेदन नं.:

LSG/HANUMANGARH/FIRENOC/2024-25/32978

जारी दिनांक:

05-JUN-2024

वैधता दिनांक:

04-JUN-2025

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती:

ANURAG BISHU

आवेदक का पता:

SECTOR NO.12 HANUMANGARH JUNCTION

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन VIRASAT VIDYAPEETH, B 145 146, RIICO PHASE 2, HANUMANGARH JUNCTION, HANUMANGARH, HANUMANGARH, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्त:-

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथि से एक वर्ष कि अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
2. भवन के समस्त स्टाफ व सिविलीय गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
3. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
4. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
5. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
6. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नही पाए जाने कि स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा।
7. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
8. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
9. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
10. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नही रखा जावे।
11. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
12. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
13. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नही होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रूफटॉप रेस्टोरेट के लिए मान्य नहीं हैं। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहा पर रूफटॉप रेस्टोरेट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।



Signed by: Mohammed Yunas
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: HANUMANGARH, Rajasthan
Date: 05/06/2024 16:27:07

अग्निशमन अधिकारी
सहा. अग्नि शमन अधिकारी
नगर परिषद, हनुमानगढ
नगरपरिषद हनुमानगढ

FIRE SAFETY CERTIFICATE

No. 2647

Dated: 05/06/24

Certified that the VIRASAT VIDYAPEETH at B-145,146 RIICO 2nd Phase, Hanumangarh Jn. (address) comprised of two floors owned/occupied by Shri Guru Nanak Khalsa Shiksha Samiti, Hanumangarh Jn. /Virasat Vidyapeeth have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on 05.06.2024 in the presence of Anurag Bishu, Manager, Shri Guru Nanak Khalsa Shiksha Samiti, Hanumangarh Jn. and that the building/premises is fit for occupancy class school (Education) with effect from 05.06.2024 for a period of one year in accordance with rule and subject to compliance of the conditions.

Issued on 05.06.2024 at Hanumangarh Jn. By

Signature with Seal:

Name: Mohd. Yunas,

Designation: सहा अग्नि शमन अधिकार,
नगरपरिषद् हनुमानगढ़

To

Virasat Vidyapeeth B-145,146

RIICO 2nd Phase

Hanumangarh Jn.

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled and annulled due to.....(reasons to be recorded)

प्र. क्र. 4

(नियम 22, 23 तथा 24 (1) के अन्तर्गत)
रसीद

रु.

16500/-

नगरपरिषद हनुमानगढ़



नं. 50 बुक नं. 4242

श्री विरासत विधापीठ द्वा. पं. १०२१०
रूपये शब्दों में सत्रह हजार मात्र ही मात्र
कारण 15500 का पत्र (27/9) 1000 का भाग पत्र मुल्क
से अवधि NEFT दिनांक 5-6-24 के लिए

नेम्न मांग के भुगतान स्वरूप/पूर्ण/अंशतः प्राप्त किये।

प्रसंग मांग संग्रण पंजिका का क्रमांक.....

16500/-
प्रग्रामी योग रु.

दिनांक

विपत्र संख्या

दिनांक 5-6-24

आयुक्त

Application ID/ आवेदन पहचान संख्या LSG/HANUMANGARH/FIRENOC/202 Applied Date/ आवेदन तिथि 04-06-2024
4-25/32978

Applicant/NOC Details/ आवेदक/एनओसी विवरण

District Name/ जिला Hanumangarh
ULB Name/ शहरी स्थानीय निकाय HANUMANGARH
Zone/ जोन ZONE ALL

Applicant Details

First Name/ नाम ANURAG
Last Name/ सरनेम BISHU
Father's Name/ पिता का नाम SHRI RAM CHOUDHARY
Mobile No./ मोबाइल नंबर 9460625300
Email/ ईमेल VIRASATVIDYAPEETH@GMAIL.COM
Address/ पता SECTOR NO.12 HANUMANGARH JUNCTION

NOC Details:

Category Name/ श्रेणी GROUP B: EDUCATIONAL
Sub Category Name/ उपश्रेणी NA
Type of NOC/ एनओसी का प्रकार Permanent
Plot Area(Square Meter)/ प्लॉट एरिया (वर्ग मीटर में) 1550

Building Details/ भवन विवरण

Building Name/ भवन का नाम VIRASAT VIDYAPEETH
Building Number/ भवन का नंबर B 145 146
Lane/ Street/ गली/मार्ग RIICO PHASE 2
Locality/ मुहल्ला HANUMANGARH JUNCTION
State/ राज्य Rajasthan
District/ जिला Hanumangarh
Rural/ ग्रामीण NO/ नहीं
City/ शहर Hanumangarh

Name of Builder/ Promoter/ निर्माता/प्रवर्तक का नाम
Building Purpose/ भवन प्रयोजन Institutional
Building Category/ भवन श्रेणी EDUCATIONAL (PRIMARY, SECONDARY, HIGHER SECONDARY, COLLEGE, UNIVERSITY, TECHNICAL INSTITUTE)

Gross Build Up Area (Sq mt)/ सकल निर्माण क्षेत्र (वर्ग मीटर) 1550
Gross Build Up Area (Sq. ft.)/ सकल निर्माण क्षेत्र (वर्ग फीट) 16684.0605
Plinth Area/ प्लिंथ क्षेत्र
Height of the building(in mt.)/भवन की ऊंचाई (मीटर में) 6
Overall height (from ground level in mt.)/ कुल ऊंचाई (जमीन के स्तर से मीटर में)
Number of floors (including ground floor)/ मंजिलों की संख्या (भूतल सहित) 6
BAR/ बार
Details of water supply available exclusively for fire fighting/ अग्निशमन के लिए विशेष रूप से उपलब्ध जल आपूर्ति Over Head Water Tank
Has Wet riser(s) been provided?/ क्या वेट राइजर प्रदान किया गया है? No
Number of Wet risers/ वेट राइजर की संख्या
Wet riser Diameter/वेट राइजर व्यास
Has Dry riser(s) been provided?/ क्या ड्राई राइजर प्रदान किया गया है? No
Dry riser Details/ड्राई राइजर विवरण
Has any down comer been provided?/ क्या कोई डाउन कॉमर दिया गया है? No
Down comer Details/ डाउन कॉमर विवरण

Please indicate the present arrangement for replenishment of water for fire fighting/ कृपया अग्नि शमन हेतु जल की पुनःपूर्ति हेतु वर्तमान व्यवस्था का उल्लेख करें

Whether any water store available?/ क्या कोई पानी का भंडारण उपलब्ध है?	No
Water quantity available at Store(In KiloLiter)/ भंडारण पर उपलब्ध पानी की मात्रा (किलो लीटर में)	
Distance from Store/ भंडारण से दूरी	

Hose Reel Details/ होज़ रील विवरण

Has internal hydrant been provided?/ क्या आंतरिक हाइड्रेंट प्रदान किया गया है?	No
Water quantity available at Store/ भंडारण पर उपलब्ध पानी की मात्रा	
Have first add-hose reels been provided?/ क्या प्रथम ऐड-होज रीलों को प्रदान किया गया है?	No
Number of hose reels/ होज रीलों की संख्या	
Length of hose-reel/ होज-रील की लंबाई	
Size of nozzle fitted to hose-reel/ होज-रील में लगे नोजल का आकार (एमएम में)	
Type of nozzle fitted to hose-reel/ होज़-रील में लगे नोज़ल का प्रकार	
Is the hose reel connected directly to the riser or to the hydrant outlet?/ क्या होज़ रील सीधे रिसर से या हाइड्रेंट आउटलेट से जुड़ी है?	No
Has fire hose been provided near each hydrant?/ क्या प्रत्येक हाइड्रेंट के पास फायर होज उपलब्ध कराया गया है?	No
Type of hose/ होज का प्रकार	
The length of each hose(in Meter)/ प्रत्येक होज की लंबाई (मीटर में)	
Total number of hoses provided/ प्रदान की गई होज़ों की कुल संख्या	
Have branch pipes been provided?/ क्या डाल पाइप प्रदान किए गए हैं?	NA
Type of Branch Pipe/ डाल पाइप का प्रकार	
Size of nozzle fitted to Branch Pipe(in MM)/ डाल पाइप में लगे नोजल का आकार (एमएम में)	
Has it been sprinkled?/ छिड़का गया है?	No

Other Details/ अन्य जानकारी

System Details:/ सिस्टम विवरण:

Is the building equipped with automatic fire detection and alarm system?/ क्या इमारत स्वचालित आग का पता लगाने और अलार्म सिस्टम से सुसज्जित है?	NA
Type of detectors used/ प्रयुक्त डिटेक्टरों के प्रकार	
Code to which the installation confirms/ कोड जिससे इंस्टॉलेशन की पुष्टि होती है	
Standard to which the detectors confirm/ मानक जिसके लिए डिटेक्टर पुष्टि करते हैं	
Have manual call boxes been installed in the building for raising a alarm the event of an outbreak of fire?/ क्या आग लगने की स्थिति में अलार्म बजाने लिए भवन में मैनुअल कॉल बॉक्स लगाए गए हैं?	NA
Manual call boxes details/ मैनुअल कॉल बॉक्स विवरण	
Has public address system been provided between the various floors and the fire control room in entrance lobby?/ क्या प्रवेश लॉबी में विभिन्न मंजिलों और अग्नि नियंत्रण कक्ष के बीच सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली प्रदान की गई है?	NA
Has an intercom system been provided between the various floors and the fire control room in entrance of the building?/ क्या भवन के प्रवेश द्वार में विभिन्न मंजिलों और अग्नि नियंत्रण कक्ष के बीच एक इंटरकॉम सिस्टम प्रदान किया गया है?	NA
Has a fire control room be provided in entrance lobby of the building?/ क्या भवन की प्रवेश लॉबी में अग्नि नियंत्रण कक्ष उपलब्ध कराया गया है?	NA
How many staircases have been provided in the building?/ भवन में कितनी सीढ़ियाँ प्रदान की गई हैं?	24
Width of the stairway/ सीढ़ी की चौड़ाई (इंच में)	40
Width of the treads/ स्टेप की चौड़ाई	10
Height of the riser(in Meter)/ राइजर की ऊंचाई (मीटर में)	2
If the treads are of the non-slip type ?/ यदि स्टेप नॉन-स्लिप प्रकार के हैं?	No
What is the average occupant load per floor?/ प्रति मंजिल औसत अधिभोगी भार क्या है?	
How many lifts have been installed in the building?/ भवन में कितनी लिफ्ट लगाई गई हैं?	
The floors between which the lift runs/ वे तल जिनके बीच में लिफ्ट चलती है	
The type of doors fitted to the lift car and at each landing/ लिफ्ट कार और प्रत्येक लैंडिंग पर लगे दरवाजों के प्रकार	

Fire resistance rating of lift car and landing doors, if known/ लिफ्ट कार और लैंडिंग दरवाजों की अग्नि प्रतिरोध रेटिंग, यदि ज्ञात हो	
Floor area of the lift car(In Square Meter)/ लिफ्ट कार का तल क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	
Loading capacity of the lift car(In Person)/ लिफ्ट कार की लोडिंग क्षमता (व्यक्ति में)	
Loading capacity of the lift car(In Kg)/ लिफ्ट कार की लोडिंग क्षमता (किलोग्राम में)	
Has communication system been installed in the lift car?/ क्या लिफ्ट कार में संचार प्रणाली स्थापित की गई है?	No
Has a fireman's switch been installed in the lift for grounding it in the event of fire?/ क्या लिफ्ट में आग लगने की स्थिति में ग्राउंडिंग के लिए फायरमैन का स्विच लगाया गया है?	No
Other Building Details:/ अन्य भवन विवरण:	
Have any stationary fire pump(s) been installed for pressurizing the wet riser?/ क्या स्टेशनरी फायर पंप पर दबाव डालने के लिए कोई स्थिर फायर पंप स्थापित किया गया है?	NA
Size of suction and delivery connection of each pump/ प्रत्येक पंप के खिंचाव और वितरण कनेक्शन का आकार	
Number of Main pumps/ मुख्य पंपों की संख्या	
The output of Main pump(LPM)/ मुख्य पंप (एलपीएम) का उत्पादन	
Number of Joky pumps/ जॉकी पंपों की संख्या	
output of Joky pump(LPM)/ जॉकी पंप (एलपीएम) का आउटपुट	
Number of Diesel/Generator pumps/ डीजल/जनरेटर पंपों की संख्या	
The output of Diesel/Generator pump(LPM)/ डीजल/जनरेटर पंप (एलपीएम) का उत्पादन	
The maximum head against which the pump can operate at the output/ अधिकतम हेड जिसके खिलाफ पंप आउटपुट पर काम कर सकता है	
Is the pump automatic in action?/ क्या पंप स्वचालित रूप से कार्य कर रहा है?	No
Has a standby source of power supply been provided?/ क्या बिजली आपूर्ति का एक अतिरिक्त स्रोत प्रदान किया गया है?	NA
Capacity/ क्षमता	
The function that can be maintained simultaneously by the use of generator, such as operating life(s) fire pumps emergency lighting etc./ वह कार्य जिसे जनरेटर के उपयोग से एक साथ बनाए रखा जा सकता है, जैसे कि आग पंपों का संचालन आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था आदि।	NA
Is the generator automatic in action or has to be started manually?/ क्या जनरेटर स्वचालित रूप से कार्य कर रहा है या मैन्युअल रूप से शुरू किया जाना है?	NA
Has any yard hydrant been provided form the building's fire pump?/ क्या भवन के फायर पंप से कोई यार्ड हाइड्रेंट उपलब्ध कराया गया है?	NA
Where more than one lifts are installed in a common enclosure have individual lift been separated by fire resisting walls or 2 hours fire rating?/जहाँ एक सामान्य बाड़े में एक से अधिक लिफ्ट स्थापित हैं, क्या अलग-अलग लिफ्ट को आग प्रतिरोधी दीवारों या 2 घंटे की फायर रेटिंग द्वारा अलग किया गया है?	NA
Has the lift shaft(s) lift lobby or stairwell been pressurized?/ क्या लिफ्ट शाफ्ट (एस) लिफ्ट लॉबी या सीढ़ी पर दबाव डाला गया है?	NA
Lift lobby details:/ लिफ्ट लॉबी विवरण:	
Have the lift lobbies and staircase been effectively enclosed to prevent fire/smoke entering them from outside at any floor?/ क्या लिफ्ट लॉबी और सीढ़ियों को किसी भी मंजिल पर बाहर से आग/धुएँ में प्रवेश करने से रोकने के लिए प्रभावी ढंग से संलग्न किया गया है?	NA
Have all exits and direction of travel to each exit been sign-posted with illuminated signs?/ क्या प्रत्येक निकास के लिए सभी निकास की दिशा को प्रकाशित संकेतों के साथ साइन-पोस्ट किया गया है?	NA
Has a false ceiling been provided in any protection of the building?/ क्या भवन की किसी सुरक्षा में फॉल्स सीलिंग प्रदान की गई है?	NA
If so, please indicate location false Ceiling Material Type/ यदि ऐसा है, तो कृपया फॉल्स सीलिंग के स्थान और प्रयुक्त सामग्री के प्रकार को इंगित करें	
Material used for the false ceiling is combustible or non-combustible/ फॉल्स सीलिंग के लिए प्रयुक्त सामग्री दहनशील या गैर-दहनशील है	No
Is the building centrally air conditioned?/ क्या भवन केंद्रीय रूप से वातानुकूलित है?	NA
Material used for construction of duct and its fittings/ डक्ट और उसकी फिटिंग के निर्माण के लिए प्रयुक्त सामग्री	
Type of tinning use for duct/ डक्ट के लिए टिनिंग उपयोग का प्रकार	
Type of lagging used/ प्रयुक्त लैगिंग का प्रकार	

Type of tinning use for duct/ डक्ट के लिए टिनिंग उपयोग का प्रकार

If any for insulating any portion of the duct, please also indicate how the lagging is secured/ डक्ट के किसी भी हिस्से को इन्सुलेट करते हुए, कृपया यह भी बताएं कि लैगिंग कैसे सुरक्षित है

False ceiling details/ फॉल्स सीलिंग विवरण

Has a separate AHU been provided for each floor?/ क्या प्रत्येक मंजिल के लिए एक अलग एएचयू प्रदान किया गया है? No

If plenum is used a return air passage has it been protected with fire detectors?/ यदि प्लोनम का उपयोग किया जाता है तो वापसी वायु मार्ग को अग्नि संसूचकों से संरक्षित किया गया है? No

Fire Extinguishing Details:/ आग बुझाने का विवरण:

Where are the switchgear and transformers located?/ स्विचगियर और ट्रांसफार्मर कहाँ स्थित हैं? NA

If the switchgear and transformer(s) have been housed in separate compartments, effectively separated from each other and from other portion of the building by a four hours fire resistive wall?/ यदि स्विचगियर और ट्रांसफार्मर को अलग-अलग डिब्बों में रखा गया है, जो चार घंटे की आग प्रतिरोधी दीवार से एक दूसरे से और इमारत के दूसरे हिस्से से प्रभावी रूप से अलग हैं? NA

What precautions have been taken to prevent a possible fire in the transformer(s) from spreading?/ ट्रांसफार्मर में संभावित आग को फैलने से रोकने के लिए क्या सावधानियां बरती गई हैं?

Whether electric cables, telephone cables, dry/wet risers/down comers pass through a floor or wall have the spaces(apertures) round the cables/pipes been effectively sealed/plugged with non-combustible, fire resistant material?/ क्या बिजली के तार, टेलीफोन केबल्स, सूखे/गीले राइजर/डाउन रिसर्स फर्श या दीवार से गुजरते हैं, क्या केबल/पाइप के चारों ओर रिक्त स्थान (एपर्चर्स) प्रभावी ढंग से सील/गैर-दहनशील, आग प्रतिरोधी सामग्री के साथ प्लग किए गए हैं? NA

Please indicate the number of fire extinguishers provided?/ कृपया उपलब्ध कराए गए अग्निशामकों की संख्या बताएं?

Please indicate if all fire extinguishers bear the ISI certification mark/ कृपया बताएं कि क्या सभी अग्निशामक यंत्रों पर ISI प्रमाणन चिह्न है

Please indicate the type of fire extinguishers provided?/ कृपया बताएं कि किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र उपलब्ध कराए गए हैं?

Please indicate the arrangement for the maintenance of the extinguishers/ कृपया अग्निशामकों के रख-रखाव की व्यवस्था का उल्लेख करें

Whether the refuge area has been provided?/ क्या शरण क्षेत्र प्रदान किया गया है? NA

Refuge area details/ शरण क्षेत्र का विवरण

Does an emergency organization exist in the building?/ क्या भवन में कोई आपातकालीन संगठन मौजूद है? NA

Emergency Organization details/ आपातकालीन संगठन विवरण

Has the building been protected against lightning?/ क्या इमारत को बिजली गिरने से बचाया गया है? NA

Does the lightning protect confirm to any code? Please indicate/ क्या टिनिंग प्रोटेक्ट किसी कोड की पुष्टि करता है? कृपया दर्शाइए

Are the occupants of the building systematically trained in fire prevention?/ क्या भवन में रहने वालों को आग से बचाव के लिए व्यवस्थित रूप से प्रशिक्षित किया जाता है? NA

Has a qualified fire officer been appointed for the building either individually or jointly with other building(s)?/ क्या व्यक्तिगत रूप से या अन्य भवनों के साथ संयुक्त रूप से भवन के लिए एक योग्य अग्निशामक अधिकारी नियुक्त किया गया है? NA

Document Uploads Details/ अपलोड किए गए दस्तावेज़ विवरण

Id Proof/ आईडी प्रूफ

Building Photo/ भवन / प्लॉट फोटो

Ownership/ स्वामित्व

Affidavit/ शपथ पत्र

UD Tax Receipt/ यूडी टैक्स रसीद

NA

Fire Plan/ फायर प्लान

Audit Trail/ ऑडिट ट्रेल

S.No.	ACTION TAKEN BY	ACTION TAKEN ON	ACTION TAKEN	STATUS	DOCUMENT
1	BISHU.ANURAG	04-06-2024	APPLICATION SUBMIT	APPLICATION SUBMITTED AND PENDING WITH DC FIRE/EO/COMMISSIONER	